

ASTRA

Vagyonvédelmi Szabályzat

(VSZ2014)

Általános rendelkezések

A Biztosító védelmi fokozatokat határoz meg, mely fokozatokhoz tartozó előírások betartása esetén vállalja a biztosított ingóságok berendezések, készletek és készpénz vagyonszoportokban bekövetkező betöréses lopás-, rablaskárookra vonatkozó kártérítést.

A kártérítési feltétele, hogy a káresemény bekövetkezésének időpontjában az előírt biztonsági berendezések a káresemény helyszínén rendeltetésük szerint működjenek, megfelelő üzemi állapotban, a nyílászárók zárt, az elektronikai, illetve egyéb védelmek pedig bekapcsolt állapotban legyenek.

A kártérítés összegének megállapítása a védelmi fokozat és a fokozathoz tartozó maximális értékhatár szerint történik.

Kártérítési feltételek és kártérítési felső határok.

A Biztosító a Betöréses lopás, rongálás, rablás biztosítási esemény kapcsán felmerült kárt a jelen szabályzat 1.számú táblázatában található felső értékhatárokig téríti meg, attól függően, hogy a káresemény időpontjában a táblázat mely védelmi fokozathoz tartozó előírásai teljesülnek. A kártérítés felső határa biztosítási szerződésben (kötvényen) feltüntetett vagyonszoport biztosítási összege. Amennyiben a káresemény időpontjában, a káresemény helyszínén a védelem fokozata nem éri el az 1. táblázatban foglaltak egyikét sem, a Biztosító mentesül a kártérítés alól.

A Biztosító kockázatviselése a 100.000 Ft-ot meghaladó értékű készpénz, értékpapír esetében akkor áll fenn, ha azokat a MABISZ által minősített értéktárolóban őrizték. A Biztosító betöréses lopás, rablás esetén (amennyiben ezeket a kockázatokat a szerződés tartalmazza) a 100.000 Ft értékhatár feletti károkat a biztosítási összegben belül a szerződésben feltüntetett határig, de legfeljebb az értéktároló MABISZ minősítése szerinti értékig téríti meg.

1. számú táblázat

A biztosított vagyonszoportok és védelmi fokozatok szerinti besorolásaihoz tartozó kártérítési határai káreseményenként, Ft-ban megadva.				
Védelmi fokozat	Vagyonszoport	Elektronikus jelzőrendszer nélkül	Elektronikus jelzőrendszerrel	
			Távfelügyelet nélkül	Távfelügyelettel
Minimális mechanikai védelem	Készlet	1 500 000	2 500 000	5 000 000
	Berendezés	10 000 000	20 000 000	40 000 000
	Készpénz	100 000	100 000	100 000
Fokozott mechanikai védelem	Készlet	3 000 000	5 000 000	10 000 000
	Berendezés	30 000 000	50 000 000	70 000 000
	Készpénz	100 000	100 000	100 000

Mechanikai védelmi eszközökkel kapcsolatos információk, előírások és meghatározások.

Mechanikai védelmi fokozatok			
Épület-szerkezeti elem	Épület-szerkezeti elem jellemzője	Védelmi fokozat	
		Minimális mechanikai védelem	Fokozott mechanikai védelem
Falazat, földem, padozat	Anyaga, vastagsága	6 cm vastag tömör téglá, vagy 6-10 cm vastag szendvicsszerkezet, vagy	12 cm vastag tömör téglafal, vagy 6 cm vastag vasalt beton.
Ajtók	Ajtók anyaga	Tetszőleges	Keményfa, vagy fém
	Ajtók rögzítése	Tetszőleges	Legfeljebb 30 cm-enként, legalább 10 cm mélyen, minimálisan 10 mm átmérőjű köracéllal
	Ajtólap vastagsága	Tetszőleges	Faajtó esetén minimálisan 40 mm
	Ajtólap rögzítése tokhoz	Forgópánttal	Minimálisan 3 db diópánttal
	Ajtólap anyaga	Tetszőleges (tömör kell, hogy legyen, háló nem lehet)	Tömör szendvicsszerkezetű, fémmel megerősítve (100x300 mm-es, legalább 12 mm átmérőjű rács, 8 mm vastagságú acéllemez), vagy keményfa
	Zár	Biztonsági zár, vagy biztonsági lakat és lakatpánt, vagy távműködtetésű szerkezet (garázsajtók)	Biztonsági zár
	Zárési pontok száma	Minimálisan 1 db	Minimálisan 3 db
	Zárési pontok távolsága	Tetszőleges	Minimálisan 30 cm
	Zárnyelvek reteszelési mélysége	Minimálisan 10 mm	Minimálisan 17 mm
	Zárásponthossz	Tetszőleges	Maximum 3 mm
	Zárbetét törés elleni védelme	Ajánlott	Szükséges
	Zárbetét fúrás elleni védelme	Ajánlott	150x300 mm-es, 1 mm vastag acéllemez borítás
	Zárnyelvet fogadó ellenlemez	Tetszőleges	Legalább két ponton falszerkezethez rögzített
	Kétszárnyú ajtónál retesz húzás elleni védelem	Szükséges	Szükséges
	Kiemelés elleni védelem	Ajánlott	Tetszőleges
Ablakok	3 m alsó él magasság alatti védelem	Tetszőleges	MABISZ minősítésű biztonsági ablak (többpontos zárás, min. A3-as üveggel), vagy tetszőleges 100x300 mm-es osztású, 12 mm-es átmérőjű fix rács 30 cm-enként min. 4 ponton, 10 cm mélyen a falazatba erősítve
	3 m alsó él magasság feletti védelem	Tetszőleges	Tetszőleges

Meghatározások:

Biztonsági zár:

Biztonsági zárnak minősül, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et:

- Minimum 5 csapos hengerzár,
- Minimum 6 rotoros hengerzár,
- Kéttollú kulcsos zár,
- Egyedi minősített lamellás zár,
- Szám vagy betűjel kombinációs zár.

Zárási pontok távolsága: a zár reteszvasak egymástól mért távolsága.

Reteszelési mélység: a zárszerkezet zárt állapotában a zárnyelvnek az ajtótokra szerelt ellenlemezbe benyúló hossza (a zárnyelvnek az ajtóél síkjától mért hossza, csökkentve a zárásponthoz való távolsággal).

Nem minősülnek zárási pontnak az ajtólap élén – leggyakrabban függőleges irányban – elmozduló csapok, amelyek a tokszerkezeten elhelyezettek, legtöbbször U alakú perselyekbe záródnak. Ezeknek nem a zárás a funkciója, hanem az ajtólap deformálódásának megakadályozása.

Zárbetétek letörés elleni védelme: a hengerzárbetét a zárvédő lemezből (rozetta) legfeljebb 1 mm-t állhat ki. A zárvédő lemezt kívülről nem szerelhető módon kell az ajtólaphoz rögzíteni.

Zárnyelvet fogadó ellenlemez: fa tokozat esetén vagy ha a fém ajtótok nincs megfelelően a falszerkezethez rögzítve, a zárási pontoknál hajlított ellenlemezt kell legalább 2 csavarral a falhoz rögzíteni.

Reteshúzás elleni védelem: a kétszárnyú ajtók esetében – amennyiben a fix szárny alul és fölül bevéső gyűszűs tolózárral van rögzítve – szükséges a nyitó szárny benyomásának és a gyűszű mozgatásának megakadályozása. Ez történhet a gyűszűk magasságában plusz zárok felszerelésével vagy a gyűszűk csavarral történő rögzítésével. Billenőkaros szerkezet megfelel a reteshúzás elleni védelemnek.

Kiemelés elleni védelem: az ajtólapnak a forgópántokról – az ajtó becsukott helyzetében történő – leemelhetőségének megakadályozása. Megvalósítható pl.: az ajtólap élére szerelt és az ajtó zárt állapotában a tokba süllyedő csappal vagy a forgópántok fölé a tokba süllyesztett, a leemelés erejének ellenálló csavarokkal.

Zárásponthoz: az ajtólap és az ajtótok közötti rés. Ha nem megfelelő az ajtó zárásponthoz, a résbe feszítővas behelyezésével könnyen nyitható az ajtó.

Zárszerkezet (fűrés elleni) védelme: az ajtó lapjába besüllyesztett zárszerkezetet (bevésozár) egyrészt védeni kell a nem tömör ajtólapból való kiszakadástól, másrészt az ajtólapon keresztüli megfűrésztől egy kívülről nem szerelhető acéllemez ráerősítésével.

Ablakok: ablaknak minősül és ezért az ablakokra vonatkozó előírások vonatkoznak az alábbiakra is:

- A fixen beépített portálüveg,
- Az ajtóba beépített 30x30 cm-nél nagyobb felületű nyitható vagy fix üveg,
- Az olyan 30x30 cm-nél nagyobb üvegfelülettel rendelkező ajtó, amelyen kívül nem található nyitószervezet (teraszajtó). Az ablakok magasságát a járó-, illetve megközelítési szinttől az alsó párkánymagasságukig mérjük.

Fix rácsok: legfeljebb 100x300 mm-es kiosztású, min. 12 mm átmérőjű köracél- vagy ezzel egyensúlyosságú, kívülről nem szerelhető rácsot. A rácsot a falazathoz 30 cmenként, de legalább 4 ponton, min. 10 cm mélyen falazókörmökkel kell erősíteni.

Elektronikus jelzőrendszerrel kapcsolatos információk, előírások és meghatározások.

Teljeskörű térvédelem, vagy teljeskörű felületvédelem és legalább csapdaszerű térvédelem van kialakítva.

Elektronikus jelzőrendszerként az alábbi, a MABISZ által legalább a részleges elektronikai jelzőrendszer elemének minősített eszközök alkalmazhatóak:

- a betöréssel jelző központ a tápegységgel egy egységet képez és a védett téren belül kerül elhelyezésre,
- a rendszer szabotázs ellen védett,
- a központi egység vagy kezelő jelzi a ki- és bekapcsolt állapotot külön-külön a védelmi körökön és a szabotázs vonalon is,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivétel, szabotázs védett, minimum 1,2 mm-es lágyacélból vagy azzal egyenértékű szilárdságú más anyagból készült és eltávolítása, megbontása esetén a jelző vonalon riasztást ad,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer a kezelő számára jelzi, a további részek működőképesek maradnak,
- élesített állapotban a vezérlő központ valamennyi jelző vonalat, jeladó áramkört, kapcsoló-berendezést felügyel, jelzés után egy másodpercen belül riaszt,

- a jelzőáramkör megszakadását a rendszer jelzi,
- az energiaellátást két – egymástól független, kölcsönhatásmentes – energiaforrás: elektromos hálózat, és akkumulátor biztosítja,
- az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 48 órás üzemeltetését, a 48 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítja (felügyelet nélküli esetben),
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy védőcsőben kell vezetni,
- a nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- a rendszer kezelése kódkapcsolóval történhet, a személyi kódoknak minimum négy számjegyűnek kell lenniük,
- négy számjegyes kód esetén a kezelőnek védett térben kell elhelyezkednie, és a kezelésre maximum 30 másodperc idő áll rendelkezésre,
- hat számjegyes kódok esetén a kezelő védett téren kívül is elhelyezhető, de gondoskodni kell arról, hogy mechanikailag védett, kulccsal nyitható dobozban kerüljön elhelyezésre,
- a riasztásjelzés minimum egy saját akkumulátorral rendelkező hang-, fényjelző és egy nem akkumulátoros hangjelző készülékekkel történik,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1–3 percen belül automatikusan megszűnik, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolható, a rendszer a riasztást követően éles állapotba kapcsol,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérése csak segédeszköz használatával legyen megoldható,
- a kültéri hangjelző burkolata szabotázsvédett, minimum 1,2 mm-es lágyacélból készült vagy ezzel egyenértékű szilárdságú mechanikai védelemmel rendelkezik, hangereje meghaladja a 100 dB/m-t, váltakozó, kéthangú jelzéssel jelez,
- az optikai jelzésadó sárga színű, villogó, minimálisan 200 lux fényerejű.

Elektronikus jelzőrendszer távfelügyelettel:

A távfelügyelettel rendelkező elektronikus jelzőrendszerre vonatkozó előírás: a jelzőrendszert bekötik olyan távfelügyeleti rendszerközpontba, amely rendelkezik szakhatósági engedéllyel, napi 24 órás diszpécserközpontot és kivonuló szolgálatot üzemeltet és a riasztás megtörténtét követő 15 percen belüli kiérkezést garantál szerződésében.