

IB98 – TŰZBIZTOSÍTÁS - VÉDELMI ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	1
II. MINIMÁLIS TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK	1

A alábbi általános előírások és minimális tűzvédelmi követelmények betartása a biztosított/szerződő kármegelőzési kötelezettségi körébe tartozik. Megsértésük kár esetén a biztosító mentesülését vonja maga után.

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- 1.) A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést, jelzéseket és anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként ellenőrizni kell.
- 2.) Ha a tűzoltókészülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
- 3.) Egy helyiségben az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok - amennyiben szabvány ettől eltérően nem rendelkeznek - együtt nem tárolhatók.
- 4.) Egy helyiségben az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal - amennyiben szabvány ettől eltérően nem rendelkeznek - együtt nem tárolhatók.
- 5.) Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben és magasraktárban "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.
- 6.) Az a "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült padozaton, állványon, polcon szabad.
- 7.) A kereskedelmi létesítményekben az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok elhelyezésének módját és mennyiségét az üzemeltetőnek írásban meg kell határoznia.
- 8.) Kazánok, tartályok esetében nyomáspróbáról 5 évnél nem régebbi vizsgálati jegyzőkönyv megléte.
- 9.) 116 kW teljesítmény alatti kazánokról 10, felette 5 évnél nem régebbi kazánbiztosi vizsgálati jegyzőkönyv megléte.
- 10.) 1500 kW feletti teljesítményű elektromos berendezések évenkénti érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvének megléte.

II. MINIMÁLIS TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

"C" tűzveszélyességi osztály esetén:

- 11.) A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágakban, munkakörökben alkalmazottak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálattal rendelkezzenek.
- 12.) Az épület szerkezeti falai csak nem éghető anyagokból készülhetnek. A tető héjazata csak nem éghető anyag lehet. Faszerkezet esetén a beépítésre kerülő anyagok égéskésleltető kezelést kapjanak. Az égéskésleltetési kezelés bizonylatai álljanak rendelkezésre.
- 13.) Dohányzási tilalom megléte, és állami szabványban meghatározott tiltó tábla megléte. A dohányzási tilalom betartásának MEGKÖVETELÉSE, kijelölt dohányzóhelyek létesítése.
- 14.) Az elektromos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról szóló 5 évnél nem régebbi jegyzőkönyv megléte.
- 15.) Egy db üzemképes, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék megléte minden megkezdett 100 m² alapterület után, és minden „A”, „B”, „C” minősítésű helyiségben minden megkezdett 50 m² után legalább egy-db üzemképes tűzoltókészülék.

"D" tűzveszélyességi osztály esetén:

- 16.) A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágakban, munkakörökben alkalmazottak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálattal rendelkezzenek.
- 17.) Az elektromos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról szóló 8 évnél nem régebbi jegyzőkönyv megléte.
- 18.) Egy db üzemképes, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék megléte minden megkezdett 400 m² alapterület után, és minden „A”, „B”, „C” minősítésű helyiségben minden megkezdett 50 m² után legalább egy-db üzemképes tűzoltókészülék.

"E" tűzveszélyességi osztály esetén:

- 19.) A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágakban, munkakörökben alkalmazottak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálattal rendelkezzenek.
- 20.) Az elektromos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról szóló 8 évnél nem régebbi jegyzőkönyv megléte.
- 21.) Egy db üzemképes, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék megléte minden megkezdett 800 m² alapterület után, és minden „A”, „B”, „C” minősítésű helyiségben minden megkezdett 50 m² után legalább egy-db üzemképes tűzoltókészülék.

GROUPAMA Biztosító Zrt.

Cégjegyzékszáma: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11.

Telephelye: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.